

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350063, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.(861)262-20-09 ф.(861)262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Белоглинского района

(наименование органа государственного надзора)

353040, с. Белая Глина, ул. Пролетарская, 279, тел. 8(86154)7-45-15

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/3

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 Белоглинского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Белоглинского района* по пожарному надзору № 14

(наименование органа ГПН)

от 24.01.2019 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
01.01.2019 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
04.02.2019 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена проверка

Инспектор ОНДиПР Белоглинского района Воловик Антон Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 Белоглинского района», с. Белая Глина, ул. Колхозная 137

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Савченко Елена Александровна, заведующая

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты не реже 1 раза в квартал.	Постановление правительства РФ № 390: п. 61	18.03.2019	
2	На объекте защиты в складском помещении (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Постановление правительства РФ № 390: п. 6	18.03.2019	
3	На объекте защиты направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	18.03.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Белоглинского района
Воловик А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«4» февраля 2019

Предписание для исполнения получил:

Савиш
(подпись)

Заваруцкий Савиш Е.А. Савиш
(должность, фамилия, инициалы)

«4» февраля 2019

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.